

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

"09" декабря 2019г.

Московская Область

При осмотре недвижимости по адресу:

Московская область, Балашиха, мкр. Салтыковка, Коллективная ул., д.**

выявлены следующие дефекты:

№	Дефекты и повреждения	Вид работ по устранению дефекта	Среднерыночная стоимость устранения (руб)
1	Погнуты петли входной двери, имеется незначительный видимый зазор	Ремонт дверей и входной группы	4 300 руб.
2	Оторван наличник входной группы	Ремонт дверей и входной группы	1 500 руб.
3	Треснута оконная рама в спальном комнате (под замену)	Оконный ремонт	22 000 руб.
4	Неправильная установка полотенцесушилки (отсутствует циркуляция воды)	Сантехнические работы	7 400 руб.
5	Обрыв фазного провода группы розеток на -1 этаже	Электромонтажные работы	5 200 руб.
6	Незначительная протечка кровли в гостевой комнате мансарды	Локальный ремонт кровли	36 900 руб.

Составил специалист Тюленев Н.А.

Подпись специалиста _____